

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип,марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудова- ния, изделия, материала	Завод - изготовитель	Единица изме-рения	Коли- чество	Масса единицы,кг	
	Электроснабжение							
	Кабель сечением 3х185мм ²	АСБл-10			км	2,384		
	Муфта концевая на кабель сеч. 3х185мм ²	КВТп-10 3/150-240			шт	2		
	Муфта соединительная	СТп 10 – 150/240			шт	7		
	Наконечник кабельный на жилу сеч. 185 мм ²	185-12-16-АУХЛЗ			шт	6		
	Плита для защиты кабелей 240х480х16мм	ПЗК 24х48			шт	1723		
	Труба ПВД гибкая гофрированная двухстенная для электропроводки с протяжкой Ø110		121911	«ДКС», г. Москва	м	1160		
	Труба напорная из полиэтилена техническая							
	ПЭ-80 Ø110мм	SDR13,6 110х11,8	ГОСТ18599-2001		м	205		
	Труба асбоцементная, Ø160мм L=3м	БНТ-160			шт	2		
	Песок				м3	178,83		
	Асфальт				м2	417,6		

						272 - ЭС.С			
						Строительство КЛ-10 кВ от п/с "Речная" до ТП-272 взамен сущ. ЛЭП-10 кВ от п/с "Речная" до ТП-272, присоединение Р-П5 г. Армавир.			
Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок	Подпись	Дата	Спецификация оборудования	Стадия	Лист	Листов
							Р		1
Исполн	Литвинов						ООО «СМУ-26» г. Ставрополь		