

# Опросный лист на КТП

Наименование, характеристики, назначение	Комплектация по требованию заказчика
Мощность подстанции, кВА	630
Номинальное напряжение сети на стороне ВН, кВ	6
Исполнение вводов ВН-НН воздух-воздух (ВВ), воздух-кабель(ВК), кабель-кабель(КК), кабель-воздух (КВ)	КК
Наличие РЛНД	нет
Наличие силового трансформатора ТМГ	да, Д/УН-11
Выключатель нагрузки / Вакуумный выключатель	см. таблицу требований к РУВН
Комплект ОПН	
Разъединитель	
Тип и номинальный ток предохранителя	РЕ19-43, 1600А
Ввод РУНН-0,4кВ (вводной коммутационный аппарат): тип, номинальный ток, А	
Трансформатор тока: тип, класс точн., ном. ток, А	ТШП-0,66; 0,5, 3х1000/5А
Амперметр	нет
Вольтметр	нет
Рубильники:	
РПС-4, А	400
РПС-4, А	400
РПС-4, А	400
РПС-2, А	250
РПС-2, А	250
РПС-2, А	250
Учет электроэнергии	да - счетчик электроэнергии "Меркурий 234 ART-03(D) PR". - установить внешний GSM-модем iRZ ATM21B.
Наличие блока уличного освещения	нет
Климатическое исполнение оборудования	МЗ
Дополнительные требования	1. Оцинкованный корпус 2. Опросный лист читать совместно со схемами на л.3

Согласовано:

Начальник ТП/РП



А.Н. Костин